



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.ML66.B.05375

Серия RU № 0457871

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции Общества с ограниченной ответственностью «Серт и Ко». Место нахождения: 129085, Российская Федерация, город Москва, улица Большая Марьинская, дом 5. Адрес места осуществления деятельности: 117420, Российская Федерация, город Москва, улица Профсоюзная, дом 57, помещение 1, комната 30. Телефон: +7 (495) 668-11-40, адрес электронной почты: info@sertiko.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11ML66. Дата регистрации аттестата аккредитации: 19.03.2013 года

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «СибКомплект».

Основной государственный регистрационный номер: 1162225063164.

Место нахождения: 656922, Российская Федерация, Алтайский Край, город Барнаул, улица Звёздная, дом 2Б

Телефон: 83852539933, адрес электронной почты: info@sibkomplekt.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «СибКомплект».

Место нахождения: 656922, Российская Федерация, Алтайский Край, город Барнаул, улица Звёздная, дом 2Б

**ПРОДУКЦИЯ** Низковольтные комплектные устройства распределения (напряжением до 1000 В): панели распределительных щитов серии - ЩО -70, главный распределительный щит серии - ГРЩ (до 6300 А).

Продукция изготовлена в соответствии ТУ 27.12.3-001-10025998-2017.

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8537 10 990 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протоколов испытаний №№ 16/01/15628, 16/01/15629 от 18.01.2017 года, выданных испытательной лабораторией «СМ-ТЕСТ» НО «Фонд Поддержки Потребителей» аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21MP23; акта анализа состояния производства от 16.03.2017 года органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Серт и Ко»; руководства по эксплуатации, паспорта.

Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Срок службы 30 лет согласно технической документации. Срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Стандарт, обеспечивающий соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»: ГОСТ Р 51321.1-2007 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний».

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 30.03.2017 **ПО** 29.03.2022 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*  
*(подпись)*

А.Н. Крестников

(инициалы, фамилия)

К.А. Маслякова

(инициалы, фамилия)