


## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изготовление Комплектной Трансформаторной Подстанции Мачтового  
 (КТПМ) типа мощностью 25-250 кВА  
 напряжением 6(10) кВ, производства ООО «СибКомплект»

| Наименование                            | Возможное исполнение  | Требования заказчика |
|---|---|----------------------|
| Мощность КТП, кВА                       | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250                                 |                      |
| Напряжение, кВ                          | 6, 10   |                      |
| Конструктивное типоразмерное исполнение | Одностоечная (столбовая),<br>двухстоечная,<br>четырёхстоечная |                      |
| Исполнение Ввода-выводов                | воздух, кабель  |                      |
| Комплектация разъединителем РЛНД-10/400 | да, нет   |                      |

### Комплектация по электрической схеме

| Обозначение                 | Наименование  | Типовая комплектация | Кол -во | Требования заказчика |
|-----------------------------|---|----------------------|---------|----------------------|
| <b>Сторона ВН</b>           |   |                      |         |                      |
| FV1-FV3                     | Ограничители перенапряжения                             | ОПН-РВ               | 3       |                      |
| FU1-FU3                     | Предохранитель плавкий                                  | ПКТ 8-40А            | 3       |                      |
| <b>Отсек трансформатора</b> |   |                      |         |                      |
| T1                          | Трансформатор силовой                                   | ТМГ 16-250кВА        | 1       |                      |
| <b>Сторона НН</b>           |   |                      |         |                      |
| QF                          | Аппарат ввода РУНН                                      | ВА 57-39             | 1       |                      |
| ТА1-ТА3                     | Трансформаторы тока                                     | ТТИ                  | 3       |                      |
| PI                          | Счётчик электроэнергии                                  | Меркурий 230 АМ-03   | 1       |                      |
| QF1-QF4                     | Автоматические выключатели отходящих линий              | ВА04-31,<br>ВА04-35  | до 4-х  |                      |
| QF5                         | Автоматический выключатель линии уличного освещения     | ВА04-31<br>40А       | 1       |                      |
| KM                          | Контактор магнитный                                     | КМИ-34012            | 1       |                      |
| QF6                         | Автоматический выключатель ручного управления линией УО | ВА47-29 2А           | 1       |                      |
| KS                          | Фотореле линии УО                                       | ФР-2                 | 1       |                      |
| FV4-FV6                     | Ограничители перенапряжения                             | ОПНп-0,38            | 3       |                      |



**Примечание:** Одностоечная (столбовая) максимальная мощность до 160кВа (включительно).

«Согласовано»

Заказчик \_\_\_\_\_

Наименование объекта \_\_\_\_\_

Тел. \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель

Дата \_\_\_\_\_